



181520342016

正本



XRD24010280801H-12

检测报告

Test Report

编号: XRD24010280801H-12A

项目名称: 兴和 (山东) 机械有限公司委托检测

委托单位: 兴和 (山东) 机械有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024.07.31 DA036

山东修瑞德质量检测技术有限公司

(加盖检验检测专用章)



山东修瑞德质量检测技术有限公司

检测报告

二、检测结果

表 1 有组织废气检测结果

测点名称	DA036 量产蒸汽锅炉排气口	烟道直径 (m)			0.25			
排气筒高度 (m)	15	处理设施			/			
采样日期	2024.07.23	完成日期			2024.07.23			
检测项目	样品编号	含氧量 (%)	标干流量 (m ³ /h)	实测浓度 (mg/m ³)	折算浓度 (mg/m ³)	标准限值 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)	标准限值 (kg/h)
	/	4.6	736	17	18	100	1.25×10 ⁻²	0.77
	/	4.0	749	21	22		1.57×10 ⁻²	
标准依据	《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)							
备注	仅提供数据, 不作评价。							

..... 本报告结束, 以下空白

